



# Egenkontrol

## Salgssted i butik og containere med op til 50 kilo NEM

Navn:	
Adresse:	

### Kontrol 1 gang om dagen – inden åbning:

Enhver mangel, der konstateres ved udførelse af ovenstående kontrol afhjælpes omgående.

Kontrolpunkt – Salgssted i butik	Kvittering
Flugtveje og adgangen til flugtvejsdøre er holdt frie og ryddelige i hele deres bredde.	<input type="checkbox"/>
Der er mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én slangevinde i umiddelbar nærhed af salgsstedet og denne er kontrolleret inden for det seneste år	<input type="checkbox"/>
Udstillede fyrværkeriartikler er uden pyroteknisk sats og mærket "attrap" eller "dummy" - gælder ikke helårsfyrværkeri.	<input type="checkbox"/>
Der er mindst 1 meter fra fyrværkeri og salgsbord til tændkilde - eks. elektriske installationer.	<input type="checkbox"/>
Der er mindst 2 meter fra fyrværkeri og salgsbord til varmekilde.	<input type="checkbox"/>
Salgsstedet er holdt ren og ryddelig	<input type="checkbox"/>
Der er max. 12,5 kg NEM fyrværkeri ved selve salgsstedet i salglokalet.	<input type="checkbox"/>
Herudover er der max. 12,5 kg NEM helårsfyrværkeri i salglokalet holdt i en afstand af mindst 5 meter fra fyrværkeriet ved salgsstedet.	<input type="checkbox"/>
Fyrværkeriet bliver ikke solgt ved selvbetjening - det er dog tilladt for helårsfyrværkeri.	<input type="checkbox"/>
Fyrværkeriet opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hver produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer.	<input type="checkbox"/>
Fyrværkeriet er stablet i en højde på max. 2 meter.	<input type="checkbox"/>
Eventuelt oplag af fyrværkeri i tilstødende lokale er på max. 12,5 kg NEM, hvis der er andre oplag i rummet (dog aldrig brandfarlige væsker og/eller F-gas) og på max. 25 kg NEM, hvis der ikke er andre brandbare oplag af nogen art i lokalet.	<input type="checkbox"/>
Døren til lagerlokale er lukket og tætsluttende og holdes aflåst, når der ikke udtages varer	<input type="checkbox"/>
Fyrværkeriet opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hver produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer.	<input type="checkbox"/>
Der er mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én slangevinde i umiddelbar nærhed af fyrværkerioplaget og dette er kontrolleret inden for det seneste år.	<input type="checkbox"/>
Der er opsat sikkerhedsskilte ved oplag af fyrværkeri "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild"	<input type="checkbox"/>
Der er opsat sikkerhedsskilte udvendigt på døre til salgsstedet med "Farligt Fyrværkeri"	<input type="checkbox"/>
Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel.	<input type="checkbox"/>



<b>Kontrolpunkt – Container (op til 50 kg NEM)</b>	<b>Kvittering</b>
Området i en afstand af mindst 10 meter fra container anvendes ikke til andre formål - herunder parkering, aflæsning og lignende.	<input type="checkbox"/>
Container er afskærmet/indhegnet.	<input type="checkbox"/>
Der er placeret et frostsikret håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker i container og dette er kontrolleret inden for det seneste år.	<input type="checkbox"/>
Der er ikke placeret tændkilde i containeren.	<input type="checkbox"/>
Container indeholder ikke andre oplag end fyrværkeri.	<input type="checkbox"/>
Max tilladt mængde fyrværkeri er 50 kg NEM i 10 fod container.	<input type="checkbox"/>
Fyrværkeri opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hver produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer	<input type="checkbox"/>
Fyrværkeriet er stablet/placeret korrekt i container: - max. 2 meter fra gulv.	<input type="checkbox"/>
Fyrværkeriet er placeret bag sigtelinjen fra udslyngningsgitre.	<input type="checkbox"/>
Der er opsat sikkerhedsskilte på container/indhegning med "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild".	<input type="checkbox"/>
Der er opsat sikkerhedsskilte på udvendig side af døren til container med "Farligt Fyrværkeri".	<input type="checkbox"/>
Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel i container.	<input type="checkbox"/>
Containeren er ryddelig.	<input type="checkbox"/>
Container holdes lukket når der ikke udtages varer.	<input type="checkbox"/>

<b>Kontrolpunkt – Instruktion af personale</b>	<b>Kvittering</b>
Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne.	<input type="checkbox"/>
Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel.	<input type="checkbox"/>
Personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet.	<input type="checkbox"/>

**Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden**

Dato og klokkeslæt for kontrol: Den ____/____ 20__ kl. ____	
Navn på den ansvarlige person på salgsstedet:	Underskrift: