



Brand & Redning Sønderjylland

Til den driftsansvarlige

Ændring i regler for drift, kontrol og vedligehold efter Bygningsreglementet

Årsskiftet bød på en opdatering af nationale regler om [Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger](#). Regler som beredskabet bruger under brandsyn, medmindre du har en DKV-plan.

Ændringerne giver andre terminer for egenkontrol og andre forhold som du skal være opmærksom på i din bygning.

Nedenfor har vi oplistet de ændringer, som kan have betydning for dig.

Hvis din bygning har en godkendt DKV-plan, er det fortsat denne der gælder og du kan se bort fra denne information

Ændringer omkring ordensregler

- Definitionen på teknikrum er uddybet: *Teknikrum må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende. Med teknikrum menes rum, der er indrettet specifikt for teknik til installationer eller tekniske anlæg, som f.eks. ventilationsrum, maskinrum for køleanlæg, eltavlerum og tilsvarende. Tilstedeværelsen af eltavler med en mærkestrøm på højst 63 A i rum, der også anvendes som f.eks. depot eller rengøringsrum, medfører ikke, at rummet skal betragtes som et teknikrum.* Hvis der ligger en tidligere skriftlig godkendelse fra Beredskabet, er denne stadig gældende.

Ændringer i egenkontrol

- Månedlig egenkontrol for slangevindere bortfalder. Dog skal der på sygehuse og plejehuse udføres halvårligt eftersyn.
- Månedlig egenkontrol for håndildslukkere bortfalder.

- Ekstern kontrol for håndildslukkere ændres til:
 - Enten at udføres af certificeret firma, hvis dette er beskrevet i leverandørens typegodkendelse
 - Eller at udføres af sagkyndig person, som har den faglige indsigt og kendskab til håndildslukkerens opbygning, hvis ovennævnte ikke er krævet.
- Månedlig egenkontrol for brandtæpper ændres til årlig kontrol.

INSTALLATION/BYGNINGSDEL	TERMIN FOR KONTROL				KOMMENTAR
	Månedlig	Kvartal	Halvårlig	Årlig	
Håndildslukkere	D/L				Månedlig egenkontrol udgår. Kontroller fra det månedlige eftersyn flyttes til det årlige eksterne eftersyn.
Slangevindere	D/L		D/L*	D	Termin ændret/kontrol udgår for nogle. Månedligt eftersyn ændres til halvårligt eftersyn (som kun skal foretages i AK6 (sygehuse, daginst. mv.)
Brandtæpper	D/L			D/L	Termin ændres Månedligt eftersyn ændres til årligt eftersyn

* Kontrol/eftersyn gælder kun for anvendelseskategori 6 (sygehuse, børnehaver, daginstitutioner, plejehjem mv.)

D	Driftsansvarlig
D/L	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer eller anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af – og med ansvar overfor – den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.

Særligt for skoler og daginstitutioner

- Det er tilføjet, at i gangarealer i flugtveje kan der opsættes knagerækker til overtøj. Krav vedr. den samlede brandbelastning er ikke ændret og knagerækkerne indgår i beregningen af de 50 MJ/m² (svarende til 2,5 kg træ eller 1,5kg plast pr. m²)

Særligt for skoler

- Brand- og evakueringsinstruksen for undervisningsafsnit for børn og unge skal indeholde information om, hvordan personer ved evakuering skal begive sig til et samlingspunkt, hvor personalet kan foretage optælling og informere redningsberedskabet ved deres ankomst om evt. manglende personer.
- På et centralt sted i gangarealerne, eller ved de naturlige adgangsveje til de enkelte undervisningsafsnit, skal der ophænges en brand- og evakueringsinstruks.
- Tidligere krav om ophængning af en tegning visende flugtveje er udgået.

Vores skabeloner er opdaterede med de nye intervaller og kan findes [på hjemmesiden.](#)

Vi tilbyder stadig [kurser omkring DKV-planer.](#)

Hvis dette giver anledning til spørgsmål, kan vi drøfte det på kommende brandsyn eller du kan kontakte os på tlf. 73 77 73 77.

Med venlig hilsen
Brand & Redning Sønderjylland
Forebyggelse & Planlægning